



Уважаемые жители многоквартирного дома!

5 февраля 2019 г. в многоквартирном доме по Дмитровскому ш., д. 122Г, корп. 1, была проведена проверка работоспособности общедомовой системы пожарной сигнализации, по результатам которой в работе системы выявлены неисправности, приводящие, в том числе, к ложным срабатываниям сигнализации.

При этом установлено, что большинство неисправностей вызваны вмешательством в работу системы собственников квартир путем удаления участков сигнализации, а именно: во время проведения отделочных работ перерезаны провода к датчикам задымления в квартирах, в результате чего нарушена целостность цепи оповещения.

В соответствии с законодательством РФ ("Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ) собственники квартир обязаны содержать пожарную сигнализацию в работоспособном состоянии. В связи с этим, просим Вас восстановить работоспособность квартирных датчиков задымления для нормальной работы системы пожарной сигнализации.

Памятка жителю

Несоблюдение пожарной безопасности МКД может привести не только к финансовым потерям в виде утраты материальных ценностей, административных штрафов и временному прекращению хозяйственной деятельности, но и к гибели людей, а значит — к уголовной ответственности. Чтобы избежать подобного рода негативных последствий, следует неукоснительно соблюдать установленные законодательством нормы в области профилактики и борьбы с возгораниями.

Администрация ТСЖ «Северная Слобода 2»